Оси А-Г

Обозн.	Кол.	Наименование обслужив. помещения, оборудования	Тип установки	Вентилятор							Электродвигатель			Воздухонагреватель						Воздухоохладитель							Примечание	Примечание 1
				Тип исп. по взрывозащите	N	Сх исп.	Положение	L, м3/ч	P, Па	n, об/мин	Тип исполн. по взрывозащите	N, кВт	n, об/мин	Тип	N	Кол.	Температура нагрева, °С		Расход тепла кВт	Тип	N	Кол.	Температура воздуха, °С		Температура воды, °С		Расход холода кВт		
																	От	До					От	До	От	До			
		2-й этаж																										
В50	1	санузлы (пом. 209, 209а) - 2эт.	ВР 86-77		3,15	1	П0	280Х1.05	290	1500	АИР56В4	0.18	1500														ВЕЗА	
В51	1	санузлы (пом.219,219а) - 2эт.	ВР 86-77		3,15	1	П0	305Х1.05	290	1500	АИР56В4	0.18	1500														ВЕЗА	
В52	1	санузлы (пом.228,228а) - 2эт	ВР 86-77		3,15	1	П0	330Х1.05	290	1500	АИР56В4	0.18	1500														ВЕЗА	
В53	1	каб. гендиректора, комн. отдыха (пом.203,204,205а) - 2эт	ВР 86-77		2.5	1	П0	880Х1.05	600	3000	АИР56В2	0,37	3000														ВЕЗА	
В54	1	приемная гендиректора кофепоинт (пом.202,206) - 2эт	ВР 86-77		2.5	1	П0	720Х1.05	650	3000	АИР56В2	0,37	3000														ВЕЗА	
В55	1	санузел (пом.205) - 2эт	ВР 86-77		3,15	1	П0	165х1.05	290	1500	АИР56В4	0.18	1500														ВЕЗА	
В56	1	холл, комната личной охраны, аудит (пом.201,207,211) - 2эт	ВР 86-77		2.5	1	П0	840х1.05	610	3000	АИР56В2	0,37	3000														ВЕЗА	
В57	1	бухгалтерия, касса главбух переговорная (пом.210,212,213,218,218а) - 2эт	ВР 86-77		3.15	1	П0	1980Х1.05	550	3000	А71В2	1.1	3000														ВЕЗА	
В58	1	зона ожид., замдир.1, замдир.2, отд.труда, экономист, коммерч.отд. 1-2, коммерч.отд.3, кофепоинт, переговорная (пом.214-217,221,222,222а,225,226) - 2эт	ВР 86-77		3.15	1	П0	3220Х1.05	550	3000	А71В2	1.1	3000														ВЕЗА	с частотным регулированием
В59	1	отд.снаб., отд.осн.матер., нач.упр.нов.матер., зона ожид, ПЭО, секр., замдир.3, замдир.4 (пом.223,227,229-233) - 2эт	ВР 86-77		3.15	1	П0	2580Х1.05	550	3000	А71В2	1.1	3000														ВЕЗА	с частотным регулированием
		3-й этаж																										
В60	1	санузел, душевая (пом.304,305) - 3эт	ВР 86-77		3,15	1	П0	530Х1.05	290	1500	АИР56В4	0.18	1500														ВЕЗА	
В61	1	санузлы, душевые (пом.307,308,311,312) - 3эт.	ВР 86-77		3,15	1	П0	640Х1.05	290	1500	АИР56В4	0.18	1500														ВЕЗА	
В62	1	санузлы, душевые (пом.314,315,318,319) - 3эт.	ВР 86-77		2.5	1	П0	990х1.05	400	3000	АИР63А2	0,37	3000														ВЕЗА	
В63	1	санузлы, душевые (пом.321,322,326,327) - 3эт.	ВР 86-77		3,15	1	П0	660х1.05	290	1500	АИР56В4	0.18	1500														ВЕЗА	
В64	1	раздевалки (пом. 302,303,306) - 3эт	ВР 86-77		3,15	1	П0	580Х1.05	290	1500	АИР56В4	0.18	1500														ВЕЗА	
В65	1	раздевалки (пом.309,310,313) - 3эт	ВР 86-77		2.5	1	П0	890Х1.05	450	3000	АИР56В2	0,37	3000														ВЕЗА	
В66	1	раздевалки (пом.316,317,320) - 3эт	ВР 86-77		2.5	1	П0	790Х1.05	450	3000	АИР56В2	0,37	3000														ВЕЗА	
В67	1	раздевалки (пом.324,325), склады (пом.329,330) - 3эт	ВР 86-77		2.5	1	П0	820Х1.05	450	3000	АИР56В2	0,37	3000														ВЕЗА	
В68	1	Комната приема пищи (пом.323) - 3эт.	ВР 86-77		2.5	1	П0	800Х1.05	450	3000	АИР56В2	0,37	3000														ВЕЗА	

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата
1	-	Нов.	03-08		20.10.08

ОПМ-011/1-08-ОВ1-1-1

Лист 2