Оси И-Л

Обозначение системы	Кол. систем	Наименование обслуживаемого помещения (технологического оборудования)	Тип установки	Вентилятор							Электродвигатель			Воздухонагреватель							Воздухоохладитель							Примечание	Примечание 1
				Тип исп.	№	Схем	Полож	L, м³/ч	P, Па	n, об	Тип, исполнение	N, кВт	n, об	Тип	№	Кол.	Температура нагрева, от	до	Расход теплоты,	ΔP,	Тип	№	Кол.	Температура от	до	Расход	ΔP,		
								Экструзионный участок																					
В30	1	М.О. Экструз.ламинатор поз.93 (формальдегид.ацетальдегид)	ВР 86-77	В	2,5	1	П0	800x1,05	620	3000	АИР56В2	0,37	3000															ВЕЗА	
В31	1	М.О. Экструз.ламинатор поз.93 (озон)	ВР 86-77	В	2,5	1	П0	800x1,05	620	3000	АИР56В2	0,37	3000															ВЕЗА	
В32	1	М.О.Экструз.ламинатор поз.93 (холод.устан.-тепло)	ВР 86-77	В	2,5	1	П0	1500x1.05	650	3000	АИР63В2	0,55	3000															ВЕЗА	
В33	1	Экструз.участок пом.169 (общеобмен.)	ВР 86-77	В	5	1	П0	6100x1.05	710	1500	А80В4	1,5	1500															ВЕЗА	с частотным регулированием
В34	1	ОТК пом.167 (общеобмен.)	ВР 86-77	В	2,5	1	П0	930x1.05	570	3000	АИР56В2	0,37	3000															ВЕЗА	
К30	1	Экструз.участок пом.169	NED	AIRNED-M6P/K1/P1/A1.2.P50.R-4x15/P1				9500x1.05	580	1887	АИР100L4	4	1500			1	-28	22	166,5					30	22	####			с частотным регулированием
К31	1	ОТК пом.167	NED	LITENED 60-30 G1.28-1,1x30®				2800x1.05	510	3000	АИР71В2	1,1	3000	WH/3		1	-28	22	49		~~ВОВ243.1~~			30	21,2	10			с частотным регулированием
В36	1	М.О. ОТК пом.168 (лаб. шкаф.)	ВР 86-77	В	2,5	1	П0	2000x1.05	650	3000	А71А2	0,75	3000															ВЕЗА	
								Участок слив этикеток, разбраковки																					
~~В35~~	~~1~~	~~Участок слив этик. пом. 185 (общеобмен.)~~	~~ВРАН6-3.15-В~~	~~В~~	~~3,15~~	~~1~~	~~П0~~	~~2720x1.05~~	~~530~~	~~2800~~	~~А71В2~~	~~1,1~~	~~2800~~															~~ВЕЗА~~	~~с частотным регулированием~~
~~К32~~	~~1~~	~~Участок слив этик. пом. 185 (общеобмен.)~~	~~КЦКП-3.15~~					~~2600x1.05~~	~~450~~	~~1763~~	~~А80В4~~	~~1,5~~	~~1420~~	~~ВНВ243.1~~		~~1~~	~~-28~~	~~22~~	~~44~~		~~ВОВ243.1~~			~~30~~	~~21~~	~~10~~		~~ВЕЗА~~	
								Участок составления красок																					
В37	1	Склад красок пом. 170 (общеобмен.)	ВР 86-77	В	6,3	1	П0	9200x1.05	510	1000	А100L6	2,2	1000															ВЕЗА	с частотным регулированием
К33	1	Склад красок пом. 170 (общеобмен.)	NED	AIRNED-M6P/K1/P1/A1.2.P50.R-3x15/P1				8900x1.05	480	1751	АИР100S4	3	1410	-	-	1	-28	22	150					30	~~20,5~~	~~40~~			с частотным регулированием
В38	1	Цех составления красок (общеобмен.) пом.171	ВР 86-77	В	8	1	П0	14160x1.05	590	1000	А112МВ6	4	1000															ВЕЗА	с частотным регулированием
К34	1	Цех составления красок (общеобмен.) пом.171	NED	AIRNED-M20P/K1/P1/N2.3/V1.1.P71.R-15x15/P1				29200x1.05	550	1801	АИР160S4	15	1450	-	-	1	-28	22	514					30	~~19,3~~	~~157~~			с частотным регулированием
В39	1	М.О.Шкаф вытяжной поз.69 (этилацетат)пом.171	ВР 86-77	В	2,5	1	П0	2400x1.05	550	3000	А71А2	0,75	3000															ВЕЗА	
В80	1	М.О.(зонт) краскомешалка поз.66 (этилацетат)пом.171	ВР 86-77	В	8	1	П0	14400x1.05	590	1000	А112МВ6	4	1000															ВЕЗА	
П30	1	Подпор в тамбур-шлюз	NED	LITENED 50-25 G1.25-0,55x30®				1600	580	3135	АИР63В2	0,55	2730	WH/3		1	-28	22	28										
П31	1	Подпор в тамбур-шлюз	NED	LITENED 50-25 G1.25-0,55x30®				1600	580	2870	АИР63В2	0,55	2730																
В81	1	М.О.Шкаф вытяжной поз.... (этилацетат)пом.176	ВР 86-77	В	2,5	1	П0	2000x1.05	590	3000	А71А2	0,75	3000															ВЕЗА	
В82	1	Лаборатория (общеобмен.) пом.176	ВР 86-77	В	2,5	1	П0	1160x1.05	430	3000	АИР56В2	0,37	3000															ВЕЗА	с частотным регулированием
К35	1	Лаборатория (общеобмен.) пом.176,173	NED	LITENED 60-30 G1.31-1,1x30(N)				3050x1.05	520	2800	АИР71В2	1,1	2800	WH/3		1	-28	22	53,4		~~ВОВ243.1~~			30	~~21,4~~	~~11~~			с частотным регулированием
																											ВЕЗА	
								Участок мойки оснастки																					
В83		М.О.машина для мойки поз.55 (этилацетат)пом.178	ВР 86-77	В	5	1	П0	4400x1.05	600	1500	А80В4	1,5	1500															ВЕЗА	
В84	1	участок оснастки (общеобмен.) пом.178	ВР 86-77	В	4	1	П0	3500x1.05	540	1500	А80А4	1,1	1500															ВЕЗА	с частотным регулированием
К36	1	участок оснастки (общеобмен.) пом.178	NED	LITENED 90-50 G1.45-3x15(R)				6800x1.05	670	2073	АИР100S4	3	1410	WH/3		1	-28	22	119					30	~~22~~	~~19~~			с частотным регулированием
В85	1	Лаборатория (общеобмен.) пом.175	ВР 86-77	В	2,5	1	П0	1360x1.05	660	3000	АИР63В2	0,55	3000															ВЕЗА	с частотным регулированием
К37	1	Лаборатория (общеобмен.) пом.175	NED	LITENED 50-25 G1.25-0,55x30(N)				1300x1.05	490	2730	АИР63В3	0,55	2730	WH/3		1	-28	20	21,8					30	~~22~~	~~3,6~~			с частотным регулированием

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

1	-	Нов.	03-08		20.10.08	ОПМ-011/1-08-ОВ1-1-1
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	

Лист 5