



— подающий, обратный трубопровод

~~~~~ - изолированный трубопровод

**Примечание:**  
 1. Трубы и стояки условно отнесены от стен.  
 2. Все трубопроводы, прокладываемые в подвале и местах общего пользования пойдут тепловой изоляции.

|              |  |  |  |
|--------------|--|--|--|
| Согласовано  |  |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |

| Изм.      | Кол. уч. | Лист        | № док. | Подпись | Дата    |
|-----------|----------|-------------|--------|---------|---------|
| ГИП       |          | Гончар А.А. |        |         | 04.2020 |
| Разраб.   |          | Рябов       |        |         | 04.2020 |
| Провер.   |          | Гончар А.А. |        |         | 04.2020 |
| Н. контр. |          | Горбунов    |        |         | 04.2020 |

|                                                                                               |        |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
| 2020/Н187-Р-0В2                                                                               |        |      |
| Многоэтажный жилой дом корпус 7 по адресу: г. Москва, поселение Филимонковское, д. Староселье |        |      |
| Система отопления                                                                             | Стадия | Лист |
| План системы отопления жилых помещений.<br>Секция С. План подвала.                            | Р      | 10   |
|                                                                                               |        | 66   |