


1



Спецификация узла 1		
Поз.	Название	Примечание
B	RTR 7090	
A	RTR-G прямой DN15	
C	BVR-F DN15	
H	ГОСТ 3262 DN15	
P	PURMO C 22 500x900	
T	INDIV-X-10T	

Примечание:

1. Трубы и стояки условно отнесены от стен.
2. Все трубопроводы, прокладываемые в подвале и местах общего пользования подлежат тепловой изоляции.

————— - подающий, обратный трубопровод
 ~~~~~~ - изолированный трубопровод

|         |        |
|---------|--------|
| Создано |        |
| Визир.  | И.И.И. |
| Подп.   | И.И.И. |
| И.И.И.  | И.И.И. |

|                                                                                               |          |             |        |         |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|--------|---------|---------|
| 2020/H187-P-0B2                                                                               |          |             |        |         |         |
| Многоэтажный жилой дом корпус 7 по адресу: г. Москва, поселение Филimonковское, д. Староселье |          |             |        |         |         |
| Изм.                                                                                          | Кол. уч. | Лист        | № док. | Подпись | Дата    |
| ГИП                                                                                           |          | Гончар А.А. |        |         | 04.2020 |
| Разраб.                                                                                       |          | Рябов       |        |         | 04.2020 |
| Провер.                                                                                       |          | Гончар А.А. |        |         | 04.2020 |
| Н. контр.                                                                                     |          | Горбунов    |        |         | 04.2020 |
| Система отопления                                                                             |          |             |        | Стадия  | Лист    |
| Изометрия системы отопления жилых помещений. Секция С,Д. План 8 этажа.                        |          |             |        | P       | 36      |
|                                                                                               |          |             |        | Листов  | 66      |