



————— - подающий, обратный трубопровод
- - - - - - изолированный трубопровод

- Примечание:**
1. Трубы и стояки условно отнесены от стен.
 2. Все трубопроводы, прокладываемые в подвале и местах общего пользования пойдут тепловой изоляции.
 3. Разместить радиаторы в МОП и на лестничных клетках на высоте 2200.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
ГИП		Гончар А.А.			04.2020
Разраб.		Рябов			04.2020
Провер.		Гончар А.А.			04.2020
Н. контр.		Горбунов			04.2020

2020/Н187-Р-0В2		
Многоэтажный жилой дом корпус 7 по адресу: г. Москва, поселение Филимонковское, д. Староселье		
Система отопления	Стадия	Лист
	Р	56
Листов		
66		
План системы отопления общедомовых помещений. Секция Д. План первого этажа.		

Согласовано	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	