



 - подающий, обратный трубопровод
 - изолированный трубопровод

- Примечание:*
1. Трубы и стояки условно отнесены от стен.
 2. Все трубопроводы, прокладываемые в подвале и местах общего пользования лежат тепловой изоляции.
 3. Разместить радиаторы в МОП и на лестничных клетках на высоте 2200.

Согласовано	
Инд. № подл.	Взам. инв. №
Подп. и дата	

						2020/Н187-Р-0В2			
						Многоэтажный жилой дом корпус 7 по адресу: г. Москва, поселение Филимонковское, д. Староселье			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Система отопления	Стадия	Лист	Листов
ГИП		Гончар А.А.			04.2020		Р	66	66
Разраб.		Рябов			04.2020				
Провер.		Гончар А.А.			04.2020				
						Изометрия системы отопления общедомовых помещений. Секция Б.			
Н. контр.		Горбунов			04.2020				